



CONDICIONES TÉCNICAS				SIMBOLOGÍA			
NÚMERO DE CUENTES SOLICITANTES	102	---	CÁMERA INSTALADA				
NÚMERO DE CUENTES POTENCIALES	102	----	CÁMERA EXISTENTE				
CARGA MAX. A SUMINISTRAR POR CUENTA (m ³ /h)	3,0	---	TAPA DECA				
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁXIMA (kg/cm ²)	1,5	---	PUNTO DE CONEXIÓN				
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÍNIMA (kg/cm ²)	1,5	---	ACCESORIO TIPO WILMASON				
PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm ²)	4,1	---	SERVICIO DE SERVICIO				
PRESIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm ²)	4,1	---	VALVULA EXISTENTE				
GAS ODORIZADO	SI	---	REDUCCIÓN CONCENTRICA				

CROQUIS DE UBICACIÓN

LISTADO DE MATERIALES - LÁMINA 01									
24	125	7,1	17,6	0,80 / 0,60	1,50	NAC - 140	245,00		
23	80	5,2	17,6	0,80 / 0,60	1,50	NAC - 140	1200,00		
22	63	5,8	11,0	0,80 / 0,60	1,50	NAC - 140	220,00		
21	50	4,6	11,0	0,80 / 0,60	1,50	NAC - 140	1555,00		
Nº	Dím (mm)	Esp (mm)	STIME / SDR	Tag (m)	Catz (m)	Bal. L.E (m)	Norma/Especif.	Long. (m)	
TOTAL DE CÁMERA A INSTALAR EN POLIETILENO							NAC - 140	3250,00	

02		01							
Nº		Modificación		Fecha		Cont. Tot.		Reg. Tot.	
MUNICIPALIDAD DE MENDOZA				Proyecto		Folio 01			
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.				ECOGAS		Estudios y Proyectos			
Obras: PROVISIÓN DE G. N. A VALLE DEL SOL Y LOMAS DE MENDOZA				Parte-PLANO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN POLIETILENO.					
Lugar: MENDOZA - CORDOBA									
Fecha: AGOSTO 2026		Esc: 1:1000		Form: A0		Código de Documento:			
Cód: 00		Tip: PC		Clase: R		Nº: DC 00623/034		Límites: 1/2	