




| CONDICIONES TECNICAS                           |     | SIMBOLOGIA |                          |
|------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|
| NUMERO DE CUENTES SUCUBIENTES                  | 94  | —          | CANERA INSTALADA         |
| NUMERO DE CUENTES POTENCIALES                  | 94  | ---        | CANERA EXISTENTE         |
| CUALIDAD MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/d) | 2,0 | —D         | TAPA DECA                |
| PRESION DE SUMINISTRO MAXIMA (kg/cm2M)         | 1,5 | —●—        | PUNTO DE CONEXION        |
| PRESION DE SUMINISTRO MINIMA (kg/cm2M)         | 1,5 | —+—        | ACCESORIO TIPO WILLAMSON |
| PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)     | 4,1 | ●—●        | SERVICIO DE SACRIFICIO   |
| PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)    | 4,1 | —+—        | VALVULA EXISTENTE        |
| GAS ODORIZADO                                  | SI  | —D—        | REDUCCION CONCENTRICA    |

CROQUIS DE UBICACIÓN



LISTADO DE MATERIALES - LAMINA 01

|                                           |           |          |               |             |          |               |                   |
|-------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| 22                                        | 63        | 5.8      | 11.0          | 0.80 / 0.60 | 1.20     | NAG - 140     | 2210.00           |
| 21                                        | 50        | 4.0      | 11.0          | 0.80 / 0.60 | 1.20     | NAG - 140     | 990.00            |
| Nº                                        | Diam.(mm) | Esp.(mm) | ESTRUC. / SON | Tap(m)      | Cant/ver | Dist. L.E.(m) | Normy/Exposit     |
| TOTAL DE CANERA A INSTALAR EN POLIETILENO |           |          |               |             |          |               | NAG - 140 3200.00 |



| ITEM | DESCRIPCION               |
|------|---------------------------|
| 01   | BOMBEROS                  |
| 02   | HOGAR DE DIA              |
| 03   | BOMBEROS                  |
| 04   | CENTRO DE SALUD           |
| 05   | IPEM 317                  |
| 06   | COLEGIO SARMENTO JARDIN   |
| 07   | COLEGIO SARMENTO PRIMARIA |
| 08   | MUNICIPALIDAD             |
| 09   | SALON CULTURAL            |
| 10   | SALA CUNA                 |
| 11   | ESCUELA LAS PAS           |

|                                                             |              |                                                                                       |                     |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 22                                                          |              |                                                                                       |                     |             |
| 01                                                          |              |                                                                                       |                     |             |
| Nº                                                          | Modificación | Proyecto                                                                              | Folio #1            | Cont. Tot   |
| MUNICIPALIDAD DE MENDOZA                                    |              |                                                                                       |                     |             |
| DISTRIBUIDORA DE GAS OYANA S.A.                             |              | ECOGAS                                                                                |                     |             |
| Otro: PROVISION DE G. N. A VALLE DEL SOL Y LOMAS DE MENDOZA |              | Estudios y Proyecto                                                                   |                     |             |
| Lugar: MENDOZA - CORDOBA                                    |              | Parte-PLANO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RED DE DISTRIBUCION 1.5kg/cm2 EN POLIETILENO. |                     |             |
| Fecha: AGOSTO 2026                                          | Ech: 1:1000  | Forn: AO                                                                              | Codigo de Documento |             |
| Cód: 00                                                     | Tip: PC      | Clase: R                                                                              | Nº: DC 00623/034    | Lineas: 1/2 |